

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果

(1 号 炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R7/10/1 水	862	837	853	189	182	185	64	15	34
10/2 木	866	820	848	188	181	185	56	12	27
10/3 金	861	811	850	188	180	185	94	10	37
10/4 土									
10/5 日									
10/6 月									
10/7 火	863	832	856	188	182	185	66	13	34
10/8 水	864	835	855	188	183	185	78	15	44
10/9 木	862	820	847	188	182	185	60	15	42
10/10 金	860	817	843	189	182	185	77	15	37
10/11 土									
10/12 日									
10/13 月									
10/14 火	863	835	854	188	182	185	63	10	27
10/15 水	866	829	857	190	180	185	71	13	35
10/16 木	866	832	856	190	180	185	69	14	35
10/17 金	863	818	852	187	183	185	61	10	27
10/18 土									
10/19 日									
10/20 月									
10/21 火	864	825	856	188	180	184	64	9	31
10/22 水	867	826	856	188	179	184	64	11	31
10/23 木	864	850	859	188	182	185	57	8	24
10/24 金									
10/25 土									
10/26 日									
10/27 月									
10/28 火	864	828	856	187	180	185	57	17	33
10/29 水	864	817	855	189	181	185	73	13	38
10/30 木	866	838	854	187	180	184	66	14	34
10/31 金									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果

(2 号 炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R7/10/1 水	861	835	852	186	182	185	22	10	13
10/2 木	859	854	856	188	182	185	21	9	12
10/3 金	860	853	856	187	183	185	24	9	14
10/4 土									
10/5 日									
10/6 月									
10/7 火	875	855	860	187	183	185	24	10	14
10/8 水	862	853	857	187	182	185	26	10	13
10/9 木	861	840	855	188	182	185	28	10	14
10/10 金	861	853	856	188	181	185	45	9	17
10/11 土									
10/12 日									
10/13 月									
10/14 火	859	853	855	187	183	185	20	9	11
10/15 水	860	854	857	187	181	185	25	10	13
10/16 木	865	854	856	187	183	185	33	8	12
10/17 金	861	852	856	187	183	185	28	8	10
10/18 土									
10/19 日									
10/20 月									
10/21 火	860	851	856	187	184	185	17	10	12
10/22 水	863	852	856	187	180	184	34	7	14
10/23 木	858	852	855	187	183	185	18	9	12
10/24 金									
10/25 土									
10/26 日									
10/27 月									
10/28 火	859	854	856	187	182	185	28	10	14
10/29 水	860	853	856	187	181	185	26	10	15
10/30 木	859	845	855	186	179	185	21	10	14
10/31 金									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止