

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果  
 ( 1 号 炉 )

測定項目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)					
測定年月日		最大	℃	最少	℃	平均	℃	最大	ppm	最少	ppm	平均	ppm
R7/12/1	月												
12/2	火	858	837	852	191	181	185	70	15	37			
12/3	水	861	845	855	190	180	185	51	13	30			
12/4	木	867	832	852	189	178	185	73	15	35			
12/5	金	860	833	848	189	182	185	57	11	30			
12/6	土												
12/7	日												
12/8	月												
12/9	火	859	842	853	191	179	185	66	21	33			
12/10	水	853	836	847	190	180	185	64	21	37			
12/11	木	852	834	847	189	182	185	79	20	42			
12/12	金	854	823	848	190	182	185	74	15	36			
12/13	土												
12/14	日												
12/15	月												
12/16	火	853	840	849	187	183	185	54	14	26			
12/17	水												
12/18	木	855	840	850	189	179	185	78	15	41			
12/19	金	856	835	849	188	180	185	62	14	34			
12/20	土												
12/21	日												
12/22	月												
12/23	火	855	838	848	187	183	185	62	13	30			
12/24	水	854	841	849	187	183	185	59	14	32			
12/25	木	867	822	848	189	181	185	64	12	38			
12/26	金	855	842	851	186	183	185	66	19	36			
12/27	土												
12/28	日												
12/29	月												
12/30	火												
12/31	水												

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※   部分は立ち上げ及び立ち下げ日  部分は休日  部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果  
 ( 2 号 炉 )

測定項目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)					
測定年月日		最大	℃	最少	℃	平均	℃	最大	ppm	最少	ppm	平均	ppm
R7/12/1	月												
12/2	火	874	856	862	190	179	185	14	11	11	12		
12/3	水	878	855	861	188	182	185	13	9	9	11		
12/4	木	900	854	869	190	180	185	14	8	8	12		
12/5	金	878	854	860	189	180	185	16	10	10	13		
12/6	土												
12/7	日												
12/8	月												
12/9	火	874	855	862	189	180	185	15	10	10	12		
12/10	水	891	854	864	194	178	185	25	10	10	14		
12/11	木	867	854	858	189	181	185	16	11	11	14		
12/12	金	872	854	861	189	181	185	17	11	11	14		
12/13	土												
12/14	日												
12/15	月												
12/16	火	881	853	858	190	180	185	13	10	10	12		
12/17	水	881	855	860	189	181	185	18	11	11	13		
12/18	木	880	854	862	189	179	185	14	9	9	12		
12/19	金	884	853	858	188	181	185	15	10	10	13		
12/20	土												
12/21	日												
12/22	月												
12/23	火	891	851	858	190	179	185	14	11	11	12		
12/24	水	878	854	859	190	178	185	14	11	11	13		
12/25	木	873	855	860	190	179	185	18	11	11	13		
12/26	金	867	854	858	188	181	185	17	11	11	13		
12/27	土												
12/28	日												
12/29	月												
12/30	火												
12/31	水												

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※   部分は立ち上げ及び立ち下げ日

  部分は操業停止

  部分は保守点検等による操業停止