

資料(3)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果
 (1号炉)

測定項目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)					
測定年月日		最大	℃	最少	℃	平均	℃	最大	ppm	最少	ppm	平均	ppm
R8/1/1	木												
1/2	金												
1/3	土												
1/4	日												
1/5	月												
1/6	火	856	841	851	188	182	185	76	14	36			
1/7	水	869	850	853	191	181	185	59	16	32			
1/8	木	857	845	851	191	180	185	63	21	40			
1/9	金	862	821	848	190	180	185	82	21	45			
1/10	土												
1/11	日												
1/12	月												
1/13	火	855	836	849	190	181	185	81	15	44			
1/14	水	855	844	851	188	183	185	73	17	40			
1/15	木	854	840	850	189	181	185	79	29	53			
1/16	金	857	807	849	188	181	185	101	21	46			
1/17	土												
1/18	日												
1/19	月												
1/20	火	855	819	846	189	181	185	65	17	37			
1/21	水	854	823	848	189	181	185	72	20	37			
1/22	木	857	843	851	188	182	185	57	21	38			
1/23	金	854	835	848	189	182	185	62	13	28			
1/24	土												
1/25	日												
1/26	月												
1/27	火	856	843	851	188	180	185	46	11	26			
1/28	水												
1/29	木												
1/30	金												
1/31	土												

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

資料(3)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
 (2 号 炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R8/1/1 木									
1/2 金									
1/3 土									
1/4 日									
1/5 月									
1/6 火	888	854	860	191	179	185	14	10	12
1/7 水	869	855	860	188	183	185	13	10	11
1/8 木	874	855	860	189	181	185	15	10	12
1/9 金	889	856	866	188	182	185	16	10	12
1/10 土									
1/11 日									
1/12 月									
1/13 火	886	855	863	191	180	185	15	9	12
1/14 水	890	858	871	188	183	185	14	10	12
1/15 木	882	855	867	187	182	185	15	10	12
1/16 金	885	854	865	189	181	185	16	11	13
1/17 土									
1/18 日									
1/19 月									
1/20 火	870	854	858	189	181	185	14	11	13
1/21 水	886	855	863	191	180	185	18	11	13
1/22 木	904	855	865	191	177	185	18	11	13
1/23 金	874	853	860	189	180	185	15	10	12
1/24 土									
1/25 日									
1/26 月									
1/27 火	882	854	867	189	181	184	13	10	11
1/28 水	867	854	863	185	168	177	12	8	10
1/29 木	883	861	866	187	169	181	13	8	11
1/30 金									
1/31 土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

* 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

部分は保守点検等による操業停止