

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果

(1 号 炉)

測 定 項 目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R8/2/1 日									
2/2 月									
2/3 火									
2/4 水									
2/5 木									
2/6 金									
2/7 土									
2/8 日									
2/9 月									
2/10 火									
2/11 水									
2/12 木									
2/13 金									
2/14 土									
2/15 日									
2/16 月									
2/17 火									
2/18 水									
2/19 木									
2/20 金									
2/21 土									
2/22 日									
2/23 月									
2/24 火	858	846	854	188	182	185	52	16	33
2/25 水	859	852	855	188	182	185	71	23	48
2/26 木	856	838	851	188	180	185	79	21	44
2/27 金	859	847	855	189	180	185	64	13	42
2/28 土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日

部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果

(2 号 炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R8/2/1 日									
2/2 月									
2/3 火	885	864	869	187	180	184	15	10	12
2/4 水	884	865	870	189	180	185	12	10	11
2/5 木	905	865	873	188	180	184	16	10	12
2/6 金	901	865	877	187	181	185	15	11	13
2/7 土									
2/8 日									
2/9 月									
2/10 火									
2/11 水									
2/12 木									
2/13 金									
2/14 土									
2/15 日									
2/16 月									
2/17 火									
2/18 水									
2/19 木									
2/20 金									
2/21 土									
2/22 日									
2/23 月									
2/24 火									
2/25 水									
2/26 木									
2/27 金									
2/28 土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日  部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止