

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R8/3/1 日										
3/2 月										
3/3 火	860	847	853	188	182	185	59	11	28	
3/4 水	860	845	854	187	182	185	77	24	43	
3/5 木	858	845	853	188	181	185	72	20	41	
3/6 金	856	843	853	188	182	185	61	22	41	
3/7 土										
3/8 日										
3/9 月										
3/10 火	856	817	847	192	182	185	81	18	39	
3/11 水	861	830	851	188	180	185	82	18	46	
3/12 木	860	827	852	190	180	185	86	20	40	
3/13 金	861	836	853	190	182	185	78	15	34	
3/14 土										
3/15 日										
3/16 月										
3/17 火	862	847	855	189	181	185	60	19	39	
3/18 水										
3/19 木	863	833	851	189	181	185	74	13	39	
3/20 金										
3/21 土										
3/22 日										
3/23 月										
3/24 火	862	835	850	188	182	185	58	18	31	
3/25 水	861	845	852	188	179	185	62	19	32	
3/26 木	854	843	849	188	181	185	78	16	34	
3/27 金										
3/28 土										
3/29 日										
3/30 月										
3/31 火	856	837	852	189	181	185	68	22	40	

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R8/3/1 日										
3/2 月										
3/3 火	891	864	873	188	181	185	13	9	11	
3/4 水	894	864	876	190	181	185	16	10	11	
3/5 木	890	864	871	189	180	185	14	10	12	
3/6 金	900	863	876	189	180	185	14	9	12	
3/7 土										
3/8 日										
3/9 月										
3/10 火	879	864	870	187	182	185	12	10	11	
3/11 水	888	866	872	188	182	185	13	10	11	
3/12 木	896	865	877	188	183	185	13	9	11	
3/13 金	883	861	870	187	181	185	15	10	12	
3/14 土										
3/15 日										
3/16 月										
3/17 火	891	861	872	189	182	185	13	9	11	
3/18 水										
3/19 木	893	856	872	189	181	185	13	10	11	
3/20 金										
3/21 土										
3/22 日										
3/23 月										
3/24 火	889	856	867	190	182	185	13	10	11	
3/25 水	896	855	870	188	180	185	13	10	11	
3/26 木	891	856	870	188	181	185	12	10	11	
3/27 金										
3/28 土										
3/29 日										
3/30 月										
3/31 火	884	857	866	189	182	185	15	10	12	

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止