

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



## (1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm
R8/4/1 水	857	842	853	188	183	185	65	15	40
4/2 木	855	838	850	188	182	185	66	16	43
4/3 金									
4/4 土									
4/5 日									
4/6 月									
4/7 火	858	833	850	188	183	185	67	14	31
4/8 水	857	839	850	187	183	185	61	14	32
4/9 木	865	845	852	188	183	185	92	12	35
4/10 金									
4/11 土									
4/12 日									
4/13 月									
4/14 火	859	836	851	190	181	185	60	10	29
4/15 水	855	836	849	188	183	185	65	19	32
4/16 木	855	834	847	189	182	185	62	13	33
4/17 金									
4/18 土									
4/19 日									
4/20 月									
4/21 火	856	831	850	191	181	185	66	15	26
4/22 水	854	839	849	188	180	185	75	10	31
4/23 木	856	837	848	189	182	185	74	12	35
4/24 金									
4/25 土									
4/26 日									
4/27 月									
4/28 火	859	827	847	188	180	185	52	11	26
4/29 水	858	834	847	189	180	185	62	9	25
4/30 木	855	820	845	188	182	185	70	14	35

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



## (2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R8/4/1	水	892	856	866	189	182	185	15	10	12
4/2	木	890	855	866	189	181	185	14	9	11
4/3	金									
4/4	土									
4/5	日									
4/6	月									
4/7	火	872	855	861	189	181	185	16	10	13
4/8	水	881	856	867	188	181	185	14	9	11
4/9	木	905	835	874	188	183	185	13	9	11
4/10	金									
4/11	土									
4/12	日									
4/13	月									
4/14	火	888	854	862	190	181	185	15	10	12
4/15	水	872	855	860	190	180	185	14	10	11
4/16	木	884	855	861	189	181	185	16	10	12
4/17	金									
4/18	土									
4/19	日									
4/20	月									
4/21	火	863	853	857	188	180	185	14	10	12
4/22	水	879	851	860	188	179	185	15	10	12
4/23	木	896	853	864	190	179	185	18	10	13
4/24	金									
4/25	土									
4/26	日									
4/27	月									
4/28	火	872	854	858	191	179	185	15	10	12
4/29	水	885	853	861	189	179	185	14	10	12
4/30	木	871	854	858	190	178	185	19	10	12

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止