資料(3)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果

（１号炉）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R8/10/1 木									
10/2 金									
10/3 土									
10/4 日									
10/5 月									
10/6 火									
10/7 水									
10/8 木									
10/9 金									
10/10 土									
10/11 日									
10/12 月									
10/13 火									
10/14 水									
10/15 木									
10/16 金	868	859	863	188	182	185	24	13	18
10/17 土									
10/18 日									
10/19 月									
10/20 火	867	853	861	190	181	185	32	10	21
10/21 水	872	859	864	189	182	185	41	14	26
10/22 木	865	856	860	188	181	185	37	11	22
10/23 金									
10/24 土									
10/25 日									
10/26 月									
10/27 火	865	849	858	189	181	185	37	11	23
10/28 水	867	853	860	188	182	185	43	11	22
10/29 木	871	852	861	188	182	185	43	13	24
10/30 金	860	846	856	189	180	185	45	9	17
10/31 土	861	841	855	188	181	185	43	9	20

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ □ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日　　■ 部分は休日

▨ 部分は保守点検等による操業停止

資料(3)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果

(2 号 炉)

測 定 項 目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R8/10/1 木									
10/2 金									
10/3 土									
10/4 日									
10/5 月									
10/6 火									
10/7 水									
10/8 木									
10/9 金	901	854	867	189	181	185	13	8	10
10/10 土									
10/11 日									
10/12 月									
10/13 火	887	854	864	189	181	185	14	10	11
10/14 水	896	857	869	188	183	185	16	9	12
10/15 木	892	855	866	189	181	185	18	12	14
10/16 金	890	856	865	189	179	185	17	11	13
10/17 土									
10/18 日									
10/19 月									
10/20 火	894	850	863	190	178	185	13	9	11
10/21 水	893	855	870	188	182	185	16	9	12
10/22 木	914	854	864	188	179	185	20	10	12
10/23 金									
10/24 土									
10/25 日									
10/26 月									
10/27 火	877	854	859	189	180	185	15	10	12
10/28 水	880	855	859	188	180	185	12	10	11
10/29 木	890	855	864	189	182	185	17	9	11
10/30 金	870	854	859	188	179	185	16	10	12
10/31 土	879	856	862	187	181	185	13	9	11

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ □ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日　　■ 部分は操業停止

▨ 部分は保守点検等による操業停止