資料(3)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果

(1号炉)

測定項目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日		最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/7/1	月									
7/2	火	852	812	839	185	184	185	65	7	32
7/3	水	858	806	840	185	183	185	63	12	33
7/4	木	851	825	844	185	184	185	68	11	32
7/5	金									
7/6	土									
7/7	日									
7/8	月									
7/9	火	860	824	846	185	184	185	71	9	30
7/10	水	860	825	847	185	184	185	79	9	44
7/11	木	851	838	846	185	183	185	69	15	33
7/12	金									
7/13	土									
7/14	日									
7/15	月									
7/16	火									
7/17	水									
7/18	木									
7/19	金									
7/20	土									
7/21	日									
7/22	月									
7/23	火									
7/24	水									
7/25	木									
7/26	金									
7/27	土									
7/28	日									
7/29	月									
7/30	火	863	846	852	185	184	185	38	11	23
7/31	水	864	847	854	185	184	185	47	16	32

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日　　部分は休日

部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果

(2号炉)

測定項目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日		最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/7/1	月									
7/2	火	865	852	858	185	184	185	20	10	13
7/3	水	873	855	860	185	184	185	33	10	16
7/4	木									
7/5	金									
7/6	土									
7/7	日									
7/8	月									
7/9	火									
7/10	水									
7/11	木									
7/12	金									
7/13	土									
7/14	日									
7/15	月									
7/16	火									
7/17	水									
7/18	木									
7/19	金									
7/20	土									
7/21	日									
7/22	月									
7/23	火									
7/24	水									
7/25	木									
7/26	金									
7/27	土									
7/28	日									
7/29	月									
7/30	火	922	873	903	185	184	185	13	8	10
7/31	水	916	855	884	185	184	185	16	10	12

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日　　部分は操業停止

部分は保守点検等による操業停止