

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成27年7月1日	894	880	888	171	169	170	25.4	9.2	16.6
2日	891	872	879	170	170	170	19.9	10.2	13.0
3日	892	877	887	171	170	170	21.1	7.1	13.6
4日	892	883	889	170	170	170	19.0	4.8	10.6
5日	892	877	885	170	170	170	24.3	6.3	13.6
6日	891	859	880	170	170	170	19.1	6.9	13.0
7日	890	859	875	170	170	170	15.9	5.0	10.4
8日	890	871	881	170	170	170	14.0	5.6	9.8
9日	896	872	882	171	169	170	23.3	11.1	16.1
10日	891	869	879	170	170	170	24.3	12.5	17.1
11日	882	858	871	170	170	170	22.1	9.3	15.4
12日	884	844	862	170	170	170	19.2	6.5	12.1
13日	890	849	878	171	169	170	20.6	5.8	12.1
14日	892	868	882	170	170	170	19.7	8.4	13.1
15日	884	875	881	170	170	170	18.8	7.5	12.0
16日	889	856	877	170	170	170	23.4	6.9	13.7
17日	874	847	862	170	170	170	18.7	7.4	13.0
18日	878	842	852	170	170	170	26.2	6.3	14.8
19日	889	851	868	171	169	170	16.3	6.8	11.2
20日	884	854	872	170	169	170	22.5	7.7	13.3
21日	884	846	869	170	170	170	35.4	9.2	18.7
22日	882	863	873	170	170	170	21.2	6.7	14.3
23日	873	855	866	171	169	170	17.7	6.4	13.1
24日	892	862	876	171	169	170	31.6	9.0	19.8
25日	870	852	861	170	170	170	28.4	12.4	18.9
26日	886	848	864	170	169	170	22.2	11.4	16.5
27日	892	847	870	170	169	170	30.4	7.8	16.2
28日	896	874	885	171	169	170	29.5	7.3	18.0
29日	898	862	880	170	170	170	29.2	4.6	18.4
30日	891	847	874	171	170	170	27.5	8.5	18.1
31日	897	858	882	171	169	170	21.6	6.6	12.7

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度