

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

## ( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm
平成28年11月1日	888	845	869	171	170	170	20.6	5.0	11.9
2日	894	875	886	170	170	170	23.7	5.2	12.3
3日	894	855	887	171	168	170	25.7	10.5	17.2
4日	895	887	890	170	170	170	24.2	6.4	14.6
5日	895	888	890	170	170	170	25.9	7.9	15.5
6日	895	887	890	170	170	170	25.6	5.5	13.2
7日	894	887	890	170	170	170	22.8	9.5	15.9
8日	894	886	890	170	169	170	19.3	6.1	12.8
9日	893	887	890	171	169	170	17.2	8.0	12.6
10日	892	879	887	170	170	170	15.9	6.1	10.0
11日	895	884	889	170	169	170	14.0	6.6	9.7
12日	893	883	890	17	170	170	21.1	6.0	12.4
13日	893	887	890	171	169	170	18.2	8.4	13.9
14日	896	886	890	171	170	170	19.6	9.9	14.6
15日	895	886	890	170	170	170	24.6	12.0	17.7
16日	895	877	889	171	169	170	23.5	7.2	13.4
17日	892	880	888	170	170	170	18.8	8.5	13.2
18日	892	883	889	170	170	170	15.0	6.2	9.2
19日	893	881	889	170	170	170	19.5	7.5	12.8
20日	893	880	887	170	170	170	17.2	5.5	11.4
21日	894	875	887	170	170	170	18.8	8.2	13.3
22日	894	878	888	171	169	170	19.8	10.8	14.7
23日	893	883	890	171	170	170	18.7	7.7	13.1
24日	894	878	889	170	169	170	17.0	6.3	10.3
25日	895	880	889	171	170	170	19.6	6.4	11.8
26日	893	887	890	170	170	170	18.9	6.2	10.7
27日	898	881	889	171	169	170	23.0	8.4	13.3
28日	893	879	889	171	170	170	18.4	7.4	11.8
29日	893	885	889	170	170	170	18.8	5.0	10.2
30日	895	884	889	170	170	170	13.1	4.0	7.3

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度