別添資料（３）

規則第４条の５第１項第２号カの規定による測定に係る排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日及び測定の結果

〔A 号炉〕

（１）　排ガスを採取した年月日

平成 28 年 12 月 21 日

（２）　測定結果の得られた年月日

平成 29 年 1 月 12 日

（３）　測 定 結 果

①　硫黄酸化物　　濃度・・・・・・・・・・・・・・・・０．５volppm 未満

②　ばいじん　　$O_2$12%換算値・・・・・・・・・０．００２ｇ／m^3未満

③　塩化水素　　$O_2$12%換算値・・・・・・・・・・・・・・２．２volppm

④　窒素酸化物　　$O_2$12%換算値・・・・・・・・・・・・・・・９６volppm