

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

| 測定項目 | 規則第4条の5第1項第2号ト(※1) | | | 規則第4条の5第1項第2号リ(※2) | | | 規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3) | | |
|-----------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-------|-------|
| | 最大℃ | 最小℃ | 平均℃ | 最大℃ | 最小℃ | 平均℃ | 最大ppm | 最小ppm | 平均ppm |
| 平成29年1月1日 | | | | | | | | | |
| 2日 | | | | | | | | | |
| 3日 | | | | | | | | | |
| 4日 | 894 | 879 | 887 | 170 | 170 | 170 | 21.1 | 8.9 | 13.1 |
| 5日 | 896 | 875 | 885 | 171 | 170 | 170 | 20.4 | 9.8 | 14.8 |
| 6日 | 897 | 874 | 885 | 170 | 170 | 170 | 23.5 | 5.4 | 11.7 |
| 7日 | 897 | 871 | 883 | 170 | 170 | 170 | 24.6 | 6.3 | 11.5 |
| 8日 | 893 | 877 | 886 | 170 | 170 | 170 | 17.5 | 6.4 | 11.3 |
| 9日 | 894 | 877 | 886 | 170 | 170 | 170 | 17.1 | 9.0 | 12.7 |
| 10日 | 896 | 868 | 883 | 170 | 169 | 170 | 15.1 | 7.3 | 10.7 |
| 11日 | 897 | 880 | 889 | 171 | 170 | 170 | 20.4 | 8.6 | 13.0 |
| 12日 | 894 | 887 | 890 | 170 | 170 | 170 | 23.5 | 8.6 | 16.0 |
| 13日 | 894 | 882 | 889 | 172 | 168 | 170 | 21.3 | 9.8 | 16.1 |
| 14日 | 893 | 871 | 888 | 171 | 170 | 170 | 23.7 | 7.7 | 13.3 |
| 15日 | 897 | 874 | 887 | 171 | 169 | 170 | 19.8 | 6.6 | 12.0 |
| 16日 | 896 | 882 | 889 | 171 | 169 | 170 | 21.4 | 3.8 | 9.5 |
| 17日 | 901 | 808 | 884 | 171 | 170 | 170 | 23.1 | 7.4 | 12.4 |
| 18日 | 893 | 873 | 886 | 171 | 169 | 170 | 25.6 | 9.3 | 16.0 |
| 19日 | 894 | 878 | 888 | 170 | 170 | 170 | 20.0 | 8.5 | 12.5 |
| 20日 | 892 | 866 | 880 | 170 | 169 | 170 | 22.2 | 6.4 | 12.3 |
| 21日 | 886 | 878 | 882 | 170 | 169 | 170 | 14.1 | 7.5 | 10.4 |
| 22日 | 893 | 876 | 886 | 170 | 170 | 170 | 14.3 | 7.2 | 10.7 |
| 23日 | 893 | 869 | 885 | 171 | 170 | 170 | 17.0 | 8.1 | 13.3 |
| 24日 | 893 | 814 | 876 | 171 | 169 | 170 | 17.7 | 7.8 | 12.7 |
| 25日 | 891 | 843 | 877 | 171 | 170 | 170 | 27.2 | 8.5 | 13.5 |
| 26日 | 887 | 871 | 879 | 171 | 169 | 170 | 20.8 | 7.2 | 11.6 |
| 27日 | 891 | 869 | 880 | 171 | 170 | 170 | 20.3 | 8.8 | 14.0 |
| 28日 | 889 | 863 | 879 | 170 | 170 | 170 | 15.6 | 8.0 | 11.3 |
| 29日 | 876 | 859 | 870 | 171 | 170 | 170 | 15.2 | 5.0 | 10.8 |
| 30日 | 883 | 849 | 871 | 170 | 169 | 170 | 21.7 | 7.5 | 12.6 |
| 31日 | 875 | 844 | 859 | 171 | 170 | 170 | 18.7 | 7.1 | 11.8 |

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度