規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

## ( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成29年3月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日	855	791	842	171	170	170	10.7	3.8	7.1
7日	890	863	879	170	170	170	19.2	9.2	15.5
8日	895	878	888	171	171	171	15.4	7.6	11.1
9日	896	885	890	170	170	170	25.4	6.7	12.8
10日	894	882	889	170	170	170	13.7	6.0	9.1
11日	894	886	890	170	170	170	23.3	5.9	13.2
12日	894	875	886	170	170	170	15.3	5.8	9.9
13日	894	867	883	170	170	170	20.4	11.0	14.2
14日	894	868	881	170	170	170	16.1	7.2	11.1
15日	895	881	889	170	170	170	17.3	6.4	10.5
16日	897	876	889	170	170	170	24.4	8.4	15.8
17日	896	877	889	170	170	170	18.0	8.1	13.8
18日	896	878	887	171	170	170	21.1	8.0	13.1
19日	892	888	890	170	170	170	18.5	8.9	13.4
20日	893	886	890	170	170	170	21.8	7.6	13.4
21日	898	885	890	170	170	170	22.3	9.4	14.5
22日	898	883	890	171	170	170	27.8	6.7	14.9
23日	895	881	889	170	170	170	24.7	8.0	17.7
24日	896	882	890	170	170	170	17.4	9.2	13.9
25日	892	888	890	170	170	170	17.0	8.1	13.5
26日	894	887	890	170	170	170	21.1	7.5	15.4
27日	896	885	889	170	170	170	17.7	9.2	13.1
28日	892	888	890	170	170	170	19.5	7.4	13.8
29日	896	880	890	170	170	170	26.5	10.6	17.5
30日	894	884	889	170	169	170	31.4	11.4	18.9
31日	895	886	890	170	170	170	19.3	9.7	14.9

<sup>(※1)</sup> 規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

<sup>(※2)</sup> 規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

<sup>(※3)</sup> 規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度