

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm
平成29年4月1日	894	884	890	170	170	170	21.4	9.5	15.0
2日	894	887	890	170	170	170	18.3	9.1	13.1
3日	893	886	890	170	170	170	21.5	11.3	17.3
4日	897	884	890	170	170	170	23.1	9.9	14.7
5日	894	886	890	170	170	170	23.6	9.7	13.1
6日	894	885	890	170	170	170	25.0	12.1	17.2
7日	892	888	890	170	170	170	19.6	8.7	13.7
8日	893	888	890	170	170	170	19.7	9.3	13.7
9日	894	888	890	170	170	170	27.5	10.4	16.4
10日	894	887	890	170	170	170	22.0	8.7	13.9
11日	896	886	890	170	170	170	27.1	11.3	16.9
12日	897	885	890	170	170	170	28.2	7.7	14.7
13日	893	885	890	170	170	170	19.9	8.8	13.6
14日	895	887	890	170	170	170	17.1	11.6	13.8
15日	894	886	890	171	169	170	27.6	12.1	18.0
16日	892	887	890	170	170	170	24.6	12.5	16.6
17日	893	887	890	171	170	170	25.7	11.3	17.6
18日	894	888	890	170	170	170	19.2	13.2	16.3
19日	897	887	890	171	170	170	25.4	8.7	15.1
20日	894	878	889	170	170	170	32.5	13.7	20.4
21日	894	884	889	171	170	170	22.2	9.2	12.7
22日	894	887	890	170	169	170	18.1	8.1	13.5
23日	895	887	890	170	170	170	16.0	8.6	12.4
24日	892	885	890	170	170	170	22.6	10.4	16.4
25日	893	886	889	170	170	170	20.7	7.7	14.5
26日	895	880	889	170	170	170	18.6	9.2	14.4
27日	897	874	887	170	170	170	30.0	14.4	20.7
28日	895	877	887	170	170	170	23.2	10.3	17.2
29日	895	880	889	170	170	170	34.7	12.1	20.2
30日	895	877	888	170	170	170	26.1	8.9	18.1

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度