

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成26年5月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日	886	849	890	171	170	170	33.9	1.2	20.5
23日	892	850	882	170	169	170	32.5	10.5	17.5
24日	892	881	887	170	170	170	17.0	9.0	12.4
25日	893	870	887	170	170	170	29.0	7.8	17.5
26日	896	885	889	170	169	170	23.1	10.4	16.6
27日	893	884	890	170	170	170	24.9	14.9	19.5
28日	898	886	890	170	170	170	27.0	11.0	18.9
29日	894	882	888	171	169	170	20.6	8.2	14.4
30日	892	838	874	171	169	170	25.6	11.3	18.4
31日	894	881	888	170	170	170	23.1	13.2	18.3

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度