

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

| 測定項目      | 規則第4条の5第1項第2号ト(※1) |     |     | 規則第4条の5第1項第2号リ(※2) |     |     | 規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3) |       |       |
|-----------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-------|-------|
|           | 測定年月日              | 最大℃ | 最小℃ | 平均℃                | 最大℃ | 最小℃ | 平均℃                | 最大ppm | 最小ppm |
| 平成26年5月1日 | 896                | 881 | 888 | 170                | 170 | 170 | 23.8               | 15.0  | 17.8  |
| 2日        | 896                | 883 | 889 | 170                | 170 | 170 | 22.6               | 9.5   | 16.0  |
| 3日        | 894                | 887 | 890 | 170                | 170 | 170 | 25.8               | 11.6  | 16.9  |
| 4日        | 897                | 877 | 887 | 170                | 170 | 170 | 22.9               | 10.9  | 15.4  |
| 5日        |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 6日        |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 7日        |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 8日        | 894                | 881 | 887 | 170                | 170 | 170 | 29.6               | 16.5  | 21.5  |
| 9日        | 894                | 883 | 889 | 170                | 170 | 170 | 26.1               | 9.9   | 17.2  |
| 10日       | 896                | 884 | 890 | 171                | 169 | 170 | 26.1               | 8.8   | 16.4  |
| 11日       | 896                | 886 | 890 | 170                | 170 | 170 | 29.2               | 14.6  | 19.3  |
| 12日       | 896                | 884 | 890 | 170                | 170 | 170 | 44.9               | 17.4  | 25.8  |
| 13日       | 902                | 884 | 890 | 171                | 169 | 170 | 35.1               | 9.2   | 24.0  |
| 14日       | 899                | 881 | 890 | 174                | 169 | 170 | 38.2               | 12.6  | 25.2  |
| 15日       | 898                | 880 | 890 | 171                | 169 | 170 | 31.8               | 15.5  | 22.6  |
| 16日       | 900                | 884 | 890 | 171                | 170 | 170 | 30.4               | 8.8   | 17.6  |
| 17日       | 894                | 882 | 888 | 170                | 170 | 170 | 24.0               | 9.9   | 14.6  |
| 18日       | 895                | 886 | 890 | 170                | 170 | 170 | 24.1               | 9.7   | 18.7  |
| 19日       | 890                | 889 | 890 | 171                | 170 | 170 | 23.1               | 11.0  | 18.4  |
| 20日       | 895                | 885 | 890 | 170                | 169 | 170 | 38.5               | 17.5  | 24.8  |
| 21日       | 896                | 885 | 890 | 170                | 169 | 170 | 33.7               | 15.5  | 25.0  |
| 22日       | 899                | 880 | 890 | 170                | 170 | 170 | 32.2               | 13.4  | 22.7  |
| 23日       | 900                | 886 | 890 | 172                | 170 | 170 | 30.1               | 11.2  | 20.4  |
| 24日       |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 25日       |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 26日       |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 27日       |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 28日       |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 29日       |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 30日       |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |
| 31日       |                    |     |     |                    |     |     |                    |       |       |

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度