

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm
平成29年8月1日	892	854	877	170	170	170	22.8	11.1	15.1
2日	882	856	865	170	170	170	20.9	8.6	14.1
3日	878	848	865	171	170	170	29.1	10.5	18.0
4日	874	862	870	170	170	170	27.9	9.0	17.5
5日									
6日									
7日									
8日	879	824	858	170	170	170	21.2	8.7	17.1
9日	885	866	877	170	170	170	25.7	5.8	16.1
10日	882	842	856	170	170	170	29.1	12.6	22.0
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度