

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成29年8月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日	860	818	848	172	169	170	36.7	8.2	21.8
9日	883	841	864	170	169	170	36.8	17.6	25.7
10日	878	854	870	171	169	170	32.2	16.6	22.9
11日	906	866	882	171	168	170	26.5	11.7	19.7
12日	888	864	875	170	170	170	22.0	10.2	16.9
13日	892	864	876	170	170	170	25.4	15.1	20.5
14日	896	863	878	171	169	170	25.4	11.2	17.6
15日	875	843	861	171	170	170	25.4	11.9	17.9
16日	902	877	890	170	170	170	21.7	10.3	14.5
17日	902	868	885	171	170	170	18.4	12.0	15.5
18日	901	877	895	171	169	170	20.8	14.5	18.1
19日	896	878	889	171	169	170	27.7	14.0	18.7
20日	900	860	886	172	169	170	26.9	10.8	17.7
21日	900	862	883	174	169	170	29.6	15.6	22.6
22日	894	863	886	179	169	171	27.2	11.9	17.3
23日	893	868	881	171	169	170	20.3	10.5	15.3
24日	898	872	887	177	170	171	33.1	11.2	20.5
25日	896	874	887	180	169	171	23.1	9.9	16.0
26日	896	850	875	171	170	170	43.4	10.7	19.5
27日	897	873	886	173	169	171	29.5	10.2	17.8
28日	894	876	888	176	170	172	24.6	9.4	16.4
29日	895	862	883	183	168	174	24.5	13.9	19.4
30日	895	864	882	172	169	170	23.9	12.3	17.5
31日	896	876	885	171	169	170	22.4	11.7	16.1

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度