

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

## ( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成29年7月1日									
2日									
3日									
4日	789	708	745	170	170	170	32.3	7.5	18.8
5日	895	884	880	171	169	170	27.5	11.3	19.3
6日	897	885	890	170	170	170	26.3	13.3	20.0
7日	894	854	885	171	170	170	24.9	9.4	17.1
8日	879	853	865	170	170	170	21.4	11.6	16.5
9日	891	872	881	170	170	170	30.1	10.4	20.9
10日	895	880	887	170	170	170	22.4	9.7	17.0
11日	891	862	879	170	170	170	23.7	12.8	18.1
12日	892	855	873	170	170	170	25.4	6.9	14.7
13日	894	872	879	170	170	170	27.3	9.0	18.2
14日	889	850	870	170	169	170	31.6	14.1	22.3
15日	891	862	879	170	170	170	26.2	6.7	15.9
16日	886	866	875	170	170	170	26.9	10.0	18.2
17日	889	872	880	170	170	170	30.4	10.0	20.6
18日	884	852	874	170	170	170	24.4	6.2	16.9
19日	889	846	876	170	170	170	21.3	6.4	13.3
20日	887	848	869	170	170	170	23.7	7.6	16.5
21日	877	862	871	170	170	170	25.5	9.6	17.2
22日	878	858	866	171	170	170	27.8	14.9	21.6
23日	886	847	872	170	170	170	30.8	6.7	17.8
24日	882	841	861	170	170	170	23.5	13.5	17.6
25日	874	852	864	170	170	170	30.5	12.1	19.8
26日	878	855	865	170	170	170	34.5	6.6	23.2
27日	894	851	868	170	170	170	22.8	7.6	13.3
28日	886	843	866	170	170	170	34.5	8.1	19.5
29日	880	856	870	170	170	170	22.8	11.3	16.7
30日	880	859	868	170	170	170	30.2	11.5	20.3
31日	883	839	868	171	170	170	25.9	15.4	21.0

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 7月4日 炉頂温度計故障のため、測定温度異常