

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成29年9月1日	896	881	888	177	168	172	23.9	9.0	16.0
2日	896	871	883	171	170	170	24.8	10.0	17.5
3日	895	880	889	172	169	170	25.9	7.8	17.8
4日	893	867	883	171	169	170	19.7	8.6	14.0
5日	895	873	885	174	169	171	26.2	12.5	19.0
6日	894	866	881	171	169	170	25.1	11.9	17.3
7日	886	865	875	171	169	170	25.2	12.7	17.4
8日	891	875	884	171	169	170	25.5	6.9	15.4
9日	896	871	886	172	169	170	31.0	14.7	23.2
10日	888	863	878	171	170	170	27.7	15.3	21.1
11日	897	874	887	172	169	170	40.7	14.7	23.9
12日	892	869	881	171	169	170	27.8	13.5	18.9
13日	888	873	880	170	170	170	27.2	14.2	20.8
14日	888	862	877	171	170	170	22.2	13.5	16.6
15日	887	853	871	172	169	170	29.7	12.4	19.3
16日	891	865	876	171	169	170	33.3	12.5	23.1
17日	875	857	864	171	170	170	25.1	10.0	18.1
18日	885	857	868	171	169	170	26.0	14.3	18.6
19日	882	850	868	171	169	170	24.6	11.6	17.6
20日	872	843	850	169	171	170	36.4	11.9	18.5
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度