

規則第4条の5第1項第2号カの規定による測定に係る  
排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日  
及び測定の結果

[A号炉]

(1) 排ガスを採取した年月日

平成29年10月20日

(2) 測定結果の得られた年月日

平成29年11月2日

(3) 測定結果

① 硫黄酸化物	濃度	0.5volppm 未満
② ばいじん	0 <sub>2</sub> 12%換算値	0.002 g/m <sup>3</sup> 未満
③ 塩化水素	0 <sub>2</sub> 12%換算値	6.9volppm
④ 窒素酸化物	0 <sub>2</sub> 12%換算値	99volppm