

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm
平成29年10月1日	896	875	885	170	170	170	24.7	7.6	15.1
2日	891	861	882	171	170	170	26.0	13.3	18.9
3日	886	855	873	171	170	170	41.8	16.0	27.1
4日	894	871	887	170	170	170	26.4	8.7	16.4
5日	894	874	885	170	170	170	26.3	11.8	19.2
6日	893	880	887	170	170	170	26.4	10.0	17.9
7日	893	873	886	170	170	170	26.6	11.9	17.8
8日	893	866	877	171	170	170	32.4	11.1	23.1
9日	887	860	872	170	170	170	31.2	13.7	20.9
10日	882	848	869	171	170	170	22.5	8.0	14.2
11日	886	847	872	170	170	170	39.0	12.2	22.1
12日	880	861	871	170	170	170	27.9	13.5	20.7
13日	882	866	875	171	170	170	21.6	11.9	15.9
14日	872	863	868	170	170	170	25.3	13.7	19.0
15日	885	851	865	170	170	170	32.5	10.9	21.2
16日	893	853	879	171	170	170	29.9	17.0	23.1
17日	878	855	865	171	170	170	25.3	13.0	19.4
18日	887	849	867	170	170	170	30.9	12.7	21.1
19日	872	854	864	171	170	170	28.0	12.5	21.4
20日	883	862	871	170	170	170	27.8	12.3	19.7
21日	883	859	871	170	170	170	29.5	13.9	21.6
22日	882	856	868	170	170	170	34.4	12.7	20.6
23日	890	859	873	171	169	170	27.1	11.0	18.3
24日	885	865	876	170	169	170	23.0	13.1	18.7
25日	877	838	849	170	170	170	28.8	10.2	20.0
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度