

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

| 測定項目 | 規則第4条の5第1項第2号ト(※1) | | | 規則第4条の5第1項第2号リ(※2) | | | 規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3) | | |
|------------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| | 測定年月日 | 最大 °C | 最小 °C | 平均 °C | 最大 °C | 最小 °C | 平均 °C | 最大ppm | 最小ppm |
| 平成29年12月1日 | 855 | 830 | 845 | 171 | 170 | 170 | 20.8 | 8.7 | 16.3 |
| 2日 | 858 | 828 | 842 | 171 | 170 | 170 | 19.0 | 9.1 | 15.1 |
| 3日 | 856 | 843 | 849 | 170 | 169 | 170 | 20.8 | 12.0 | 16.9 |
| 4日 | 866 | 842 | 850 | 171 | 170 | 170 | 23.3 | 14.9 | 17.8 |
| 5日 | 860 | 838 | 847 | 170 | 169 | 170 | 23.1 | 9.7 | 16.0 |
| 6日 | 855 | 833 | 845 | 171 | 169 | 170 | 19.4 | 11.6 | 15.5 |
| 7日 | 842 | 823 | 833 | 171 | 168 | 170 | 23.9 | 14.2 | 20.2 |
| 8日 | 848 | 821 | 836 | 171 | 170 | 170 | 19.1 | 12.7 | 15.6 |
| 9日 | 840 | 822 | 830 | 171 | 170 | 170 | 27.3 | 15.4 | 21.1 |
| 10日 | 842 | 821 | 832 | 171 | 169 | 170 | 25.1 | 13.2 | 17.9 |
| 11日 | 830 | 816 | 825 | 170 | 170 | 170 | 20.6 | 12.3 | 15.9 |
| 12日 | 840 | 813 | 830 | 170 | 170 | 170 | 24.8 | 11.7 | 12.0 |
| 13日 | 889 | 834 | 861 | 171 | 170 | 170 | 26.6 | 11.9 | 17.4 |
| 14日 | 885 | 858 | 872 | 171 | 169 | 170 | 24.9 | 15.6 | 19.8 |
| 15日 | 878 | 854 | 860 | 170 | 170 | 170 | 27.5 | 12.1 | 19.6 |
| 16日 | 884 | 851 | 867 | 170 | 170 | 170 | 28.5 | 13.1 | 21.2 |
| 17日 | 886 | 847 | 870 | 171 | 169 | 170 | 38.6 | 15.8 | 25.9 |
| 18日 | 882 | 845 | 867 | 171 | 170 | 170 | 26.8 | 12.7 | 19.7 |
| 19日 | 874 | 845 | 863 | 171 | 169 | 170 | 25.6 | 10.4 | 17.6 |
| 20日 | 879 | 840 | 859 | 170 | 169 | 170 | 25.1 | 9.8 | 18.3 |
| 21日 | 871 | 838 | 852 | 171 | 168 | 170 | 32.3 | 10.5 | 21.8 |
| 22日 | 874 | 853 | 860 | 170 | 170 | 170 | 19.2 | 10.8 | 14.8 |
| 23日 | 864 | 851 | 859 | 170 | 170 | 170 | 29.7 | 10.8 | 17.4 |
| 24日 | 874 | 844 | 862 | 170 | 170 | 170 | 24.3 | 11.9 | 15.9 |
| 25日 | 878 | 827 | 854 | 170 | 169 | 170 | 23.1 | 12.4 | 17.5 |
| 26日 | 850 | 826 | 837 | 170 | 170 | 170 | 22.3 | 7.5 | 17.0 |
| 27日 | 850 | 828 | 840 | 170 | 170 | 170 | 28.5 | 12.4 | 18.3 |
| 28日 | 852 | 827 | 841 | 171 | 170 | 170 | 23.4 | 12.9 | 18.5 |
| 29日 | 857 | 844 | 850 | 171 | 169 | 170 | 31.2 | 11.0 | 18.9 |
| 30日 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度