

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm
平成29年11月1日	890	867	877	171	169	170	29.1	10.2	19.4
2日	890	862	877	171	169	170	23.8	13.2	19.0
3日	893	865	877	170	170	170	30.1	14.4	19.2
4日	894	868	879	170	170	170	29.5	11.9	20.7
5日	896	869	882	171	169	170	24.5	11.8	18.8
6日	884	858	874	171	170	170	28.3	17.3	22.7
7日	888	862	876	170	170	170	30.3	12.3	20.0
8日	893	869	880	170	169	170	38.9	12.0	20.3
9日	889	854	871	170	170	170	30.4	13.1	21.6
10日	873	857	867	171	169	170	26.6	1.9	21.0
11日	893	862	878	171	170	170	32.0	8.7	22.8
12日	890	868	882	170	169	170	23.3	9.2	17.7
13日	892	874	886	170	170	170	25.2	16.0	21.0
14日	894	866	880	171	169	170	24.6	14.4	19.3
15日	886	862	875	170	169	170	20.6	13.9	16.8
16日	887	860	875	171	169	170	23.4	13.4	18.0
17日	879	864	872	171	170	170	25.1	11.3	16.7
18日	879	855	870	170	170	170	27.0	12.7	18.0
19日	873	859	865	170	170	170	26.9	11.4	19.5
20日	886	860	870	171	169	170	26.5	12.2	18.9
21日	871	843	857	171	170	170	25.3	10.6	18.5
22日	884	846	863	171	169	170	22.4	11.4	16.0
23日	878	863	870	171	169	170	23.9	12.3	17.3
24日	877	854	866	171	170	170	24.1	10.5	16.2
25日	863	847	858	171	169	170	22.7	12.6	17.2
26日	872	844	855	172	169	170	26.1	16.2	19.8
27日	868	818	855	170	170	170	20.7	11.0	16.4
28日	869	841	855	171	169	170	24.1	9.4	14.9
29日	865	837	852	171	168	170	28.1	12.2	17.8
30日	852	801	840	171	169	170	28.5	6.1	18.7

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

869 170 18.8