

規則第4条の5第1項第2号カの規定による測定に係る  
排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日  
及び測定の結果

[B号炉]

(1) 排ガスを採取した年月日

平成29年11月24日

(2) 測定結果の得られた年月日

平成29年12月8日

(3) 測定結果

①	硫黄酸化物	濃度	0.5volppm 未満
②	ばいじん	0 <sub>2</sub> 12%換算値	0.002 g/m <sup>3</sup> 未満
③	塩化水素	0 <sub>2</sub> 12%換算値	5.0volppm
④	窒素酸化物	0 <sub>2</sub> 12%換算値	94volppm