

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年1月1日									
2日									
3日	891	856	880	171	170	170	32.1	8.6	21.6
4日	897	872	887	170	170	170	36.7	4.9	25.9
5日	897	885	890	171	169	170	33.1	15.3	23.6
6日	894	888	890	171	170	170	22.0	10.8	16.6
7日	901	889	891	171	169	170	26.9	14.2	20.1
8日	896	888	890	171	170	170	34.4	11.1	20.5
9日	892	887	890	171	169	170	24.3	13.9	18.9
10日	893	888	890	170	170	170	26.2	12.2	20.4
11日	899	882	890	171	170	170	24.5	5.4	15.5
12日	895	885	890	170	170	170	19.4	8.0	12.9
13日	894	885	890	171	170	170	19.3	10.5	13.9
14日	894	887	890	170	170	170	33.7	9.8	20.0
15日	906	889	896	175	170	174	41.4	10.2	21.0
16日	904	838	877	175	171	175	26.6	1.6	14.4
17日	904	896	900	175	175	175	30.7	10.1	16.5
18日	908	896	900	175	175	175	29.1	6.3	16.7
19日	904	894	899	175	175	175	18.6	5.6	11.0
20日	905	893	899	175	175	175	32.9	7.8	20.2
21日	904	894	899	175	175	175	25.3	13.1	19.0
22日	903	892	899	175	175	175	34.9	8.6	19.8
23日	904	888	898	175	175	175	27.5	10.7	18.5
24日	905	885	897	175	175	175	22.9	4.6	13.2
25日	905	869	889	175	175	175	19.0	6.8	12.9
26日	902	886	894	175	175	175	28.4	7.1	14.5
27日	897	876	890	175	175	175	15.6	4.1	11.0
28日	902	884	894	175	175	175	25.9	7.5	14.1
29日	901	888	895	175	175	175	18.1	6.5	12.0
30日	901	883	893	175	175	175	27.4	7.8	15.9
31日	897	873	885	176	175	175	27.1	8.2	14.8

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度