

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年2月1日	893	866	789	175	175	175	23.8	4.7	14.7
2日	898	869	887	175	175	175	18.4	4.6	11.0
3日	895	881	889	175	175	175	19.4	6.2	13.4
4日	902	889	895	175	175	175	19.6	6.4	13.2
5日	901	867	884	175	175	175	24.3	11.2	16.8
6日	892	870	879	175	175	175	27.5	8.4	17.2
7日	897	870	882	176	175	175	31.1	7.3	20.3
8日	902	880	893	175	175	175	30.8	8.6	18.0
9日	902	870	886	175	175	175	32.8	2.2	17.2
10日	902	875	891	175	175	175	40.1	8.2	26.7
11日	881	857	871	175	175	175	41.1	12.2	27.6
12日	901	862	878	175	175	175	43.4	21.5	31.8
13日	896	869	885	175	175	175	41.2	15.4	25.6
14日	900	864	886	175	175	175	29.4	17.8	24.9
15日	887	866	876	175	170	173	40.8	22.2	31.9
16日	897	861	878	170	170	170	37.8	12.7	24.0
17日	890	856	876	170	170	170	40.9	12.7	25.3
18日	883	863	873	170	170	170	24.1	9.7	17.7
19日	899	867	884	170	170	170	33.9	12.0	19.1
20日	904	885	894	171	170	170	23.3	4.6	14.2
21日	899	881	890	171	170	170	25.9	7.3	13.2
22日	901	878	889	170	170	170	25.3	8.9	15.9
23日	889	871	879	170	170	170	23.8	3.4	12.5
24日	890	866	870	170	170	170	28.1	8.5	15.8
25日									
26日									
27日									
28日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度