

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年3月1日									
2日									
3日									
4日									
5日	888	865	888	170	169	170	13.4	7.0	10.2
6日	894	872	888	170	170	170	27.8	17.3	22.6
7日	894	828	888	173	170	170	21.1	2.1	14.1
8日	895	882	890	170	170	170	27.5	12.0	19.5
9日	894	868	888	170	169	170	15.2	1.8	11.9
10日	896	864	885	170	170	170	17.5	9.3	12.2
11日	895	886	889	171	170	170	17.8	9.4	13.0
12日	898	882	889	175	170	173	23.4	9.8	15.4
13日	898	853	898	175	173	175	15.6	2.8	12.8
14日	900	878	891	175	175	175	18.5	10.4	13.9
15日	898	860	888	176	174	175	20.7	2.7	15.6
16日	906	870	895	175	175	175	24.9	11.6	17.8
17日	904	893	899	175	175	175	16.8	9.6	13.1
18日	903	895	899	175	175	175	15.9	9.4	12.8
19日	903	884	896	175	175	175	19.6	10.6	14.9
20日	900	859	880	176	175	175	16.3	3.2	13.4
21日	903	868	886	176	175	175	20.1	11.1	15.1
22日	900	842	895	175	175	175	18.5	4.9	13.9
23日	900	886	893	175	175	175	21.0	10.6	13.6
24日	904	881	892	175	175	175	16.1	7.5	11.0
25日	903	891	898	175	175	175	16.4	8.5	12.0
26日	908	887	898	175	172	174	27.5	6.0	18.4
27日	897	871	879	170	170	170	18.5	8.7	14.6
28日	901	891	896	170	170	170	17.2	9.5	13.4
29日	901	877	890	170	170	170	18.5	10.8	14.3
30日	902	891	897	172	172	172	18.4	10.2	13.5
31日	905	893	898	170	170	170	24.5	9.1	15.2

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度