

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年4月1日	902	889	897	171	170	170	25.6	11.6	16.3
2日	904	885	892	170	169	170	20.8	8.3	13.6
3日	905	883	896	170	170	170	18.3	8.8	13.9
4日	904	856	896	170	170	170	19.8	9.4	13.1
5日	902	882	892	170	169	170	19.0	11.1	15.0
6日	904	869	893	170	170	170	16.3	12.2	14.4
7日	900	872	888	170	170	170	18.9	10.6	16.1
8日	902	882	892	170	170	170	19.0	9.7	15.0
9日	901	879	887	171	170	171	17.5	9.3	14.5
10日	894	866	883	171	170	170	18.3	9.5	14.4
11日	893	861	882	171	171	171	15.9	10.4	12.7
12日	903	877	891	170	170	170	16.9	10.2	13.1
13日	898	878	889	171	170	170	13.1	7.9	10.3
14日	900	880	889	171	171	171	14.8	7.8	12.1
15日	891	879	884	171	171	171	15.1	8.5	12.4
16日	882	863	876	170	170	170	15.6	7.8	12.3
17日	882	859	874	170	170	170	18.4	7.9	11.9
18日	871	859	866	170	170	170	23.4	8.9	14.5
19日	882	855	864	170	170	170	20.6	9.5	14.5
20日	885	857	871	170	170	170	25.3	9.5	13.3
21日	871	844	862	170	170	170	26.5	11.7	16.8
22日	873	852	863	170	170	170	18.0	7.0	12.1
23日	871	851	864	170	170	170	18.0	8.4	12.9
24日	865	827	852	170	170	170	19.8	11.2	14.6
25日	860	843	851	170	170	170	20.9	11.1	15.4
26日	868	840	855	170	170	170	18.2	9.7	13.9
27日	856	837	845	170	170	170	23.9	11.7	15.0
28日	858	838	848	170	170	170	19.9	9.7	14.5
29日	846	831	838	170	170	170	19.8	10.5	14.8
30日	840	823	833	171	170	170	20.2	10.3	14.6

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度