

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

## ( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年6月1日	901	890	895	171	169	170	31.3	10.5	18.6
2日	895	802	876	171	170	170	29.6	7.4	19.0
3日	892	887	890	170	170	170	33.5	12.3	22.7
4日	896	875	891	171	170	170	49.3	17.0	30.5
5日	901	888	892	170	170	170	29.1	16.0	23.4
6日	894	885	891	171	170	170	38.7	21.1	28.1
7日	895	885	891	171	170	170	31.3	17.8	24.7
8日	895	887	891	170	170	170	35.6	19.8	28.3
9日	897	887	891	171	169	170	38.2	20.0	28.5
10日	893	885	891	170	169	170	36.4	23.3	29.1
11日	895	881	891	170	170	170	39.4	22.0	31.8
12日	894	887	890	170	170	170	34.8	18.9	26.3
13日	896	885	891	170	170	170	35.5	13.1	25.9
14日	892	888	890	170	170	170	38.9	16.5	28.3
15日	898	887	892	170	170	170	39.5	17.1	24.1
16日	895	879	890	170	170	170	42.6	14.0	25.5
17日	896	885	891	170	170	170	45.3	13.0	30.0
18日	895	885	891	170	170	170	44.2	18.2	28.6
19日	897	886	890	170	170	170	32.1	15.4	23.9
20日	901	884	890	170	169	170	38.5	15.9	27.5
21日	896	811	880	171	169	170	29.3	13.5	23.1
22日	895	883	888	170	170	170	27.7	3.6	18.8
23日	893	885	890	170	170	170	31.6	16.0	23.4
24日	898	883	890	170	170	170	41.9	18.8	31.5
25日	898	882	890	170	170	170	46.2	17.5	26.3
26日	894	881	890	170	170	170	31.9	14.4	21.5
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年6月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日	882	834	890	170	170	170	13.9	18.5	7.8
26日	897	872	881	171	169	170	35.7	16.2	23.5
27日	901	872	884	171	169	170	44.5	20.1	31.3
28日	895	864	880	171	169	170	43.1	22.3	32.5
29日	893	868	886	171	170	170	41.5	22.1	31.5
30日	893	881	889	171	170	170	32.3	20.3	25.6

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度