

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年7月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日	893	865	881	170	170	170	39.7	6.0	19.9
20日	908	873	889	170	170	170	30.6	13.0	21.4
21日	895	886	890	170	170	170	37.1	13.4	27.8
22日	896	879	887	170	170	170	43.3	9.8	28.8
23日	893	865	885	170	170	170	44.4	4.4	28.1
24日	898	878	887	170	170	170	44.2	16.3	27.7
25日	898	859	881	170	170	170	44.5	1.5	29.3
26日	900	867	885	171	170	170	40.2	14.8	29.4
27日	899	857	882	170	169	170	39.5	8.9	26.2
28日	888	858	873	170	170	170	40.1	0.6	27.1
29日	897	853	878	170	170	170	42.8	2.9	29.9
30日	901	851	878	170	170	170	41.2	3.8	26.6
31日	897	886	890	170	170	170	39.4	23.6	31.8

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm
平成30年7月1日	894	875	886	171	170	170	30.2	17.7	21.7
2日	890	871	881	170	169	170	30.9	17.7	23.9
3日	890	865	878	170	170	170	29.7	16.5	22.7
4日	875	764	885	171	169	170	30.4	14.3	21.7
5日	893	850	876	170	169	170	39.1	17.1	31.6
6日	878	834	858	170	170	170	38.8	12.6	24.6
7日	894	861	882	171	170	170	25.6	11.6	19.7
8日	892	863	882	171	170	170	33.3	15.9	22.3
9日	874	850	864	170	170	170	38.4	19.1	26.9
10日	869	839	853	170	170	170	29.6	11.7	20.6
11日	887	853	873	171	170	170	32.5	18.3	23.6
12日	875	856	870	170	169	170	31.0	17.0	23.8
13日	882	862	872	170	170	170	34.8	20.8	28.7
14日	888	849	868	170	170	170	38.8	13.6	23.4
15日	895	872	884	171	170	170	39.1	13.0	26.2
16日	890	861	879	170	169	170	42.3	7.0	27.3
17日	884	854	868	173	170	170	39.7	15.4	28.5
18日	887	861	874	171	170	170	40.4	19.8	27.3
19日	866	858	866	170	170	170	32.0	18.0	24.2
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度