

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年8月1日	895	887	890	170	170	170	44.3	9.5	27.0
2日	896	880	889	170	170	170	43.3	3.9	24.8
3日	895	876	888	170	169	170	38.5	10.2	25.3
4日	901	878	889	171	170	170	46.7	2.3	32.8
5日	892	877	886	170	170	170	41.2	9.2	29.2
6日	896	877	885	170	170	170	41.4	2.9	21.6
7日	889	869	881	170	170	170	42.6	20.9	32.4
8日	891	871	881	170	170	170	33.6	18.2	27.8
9日	880	863	870	170	170	170	40.0	15.6	26.6
10日	883	852	865	170	170	170	49.3	16.0	31.6
11日	878	833	849	170	170	170	45.7	4.0	32.5
12日	883	853	867	170	170	170	39.9	20.9	30.0
13日	865	837	855	170	170	170	37.2	3.5	23.3
14日	836	819	840	170	170	170	41.1	12.2	24.5
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年8月1日										
2日										
3日										
4日										
5日										
6日										
7日										
8日										
9日										
10日										
11日										
12日										
13日	880	842	855	178	169	170	14.4	3.4	8.9	
14日	894	865	882	170	170	170	32.2	18.8	25.3	
15日	895	884	888	171	169	170	35.0	20.1	25.7	
16日	889	860	878	170	170	170	31.1	17.5	23.4	
17日	876	852	868	171	169	170	40.4	9.6	23.1	
18日	896	846	877	171	169	170	42.4	20.9	29.4	
19日	892	863	880	171	170	170	33.2	16.8	25.6	
20日	894	865	879	171	170	170	37.3	13.1	22.8	
21日	880	852	865	170	170	170	26.1	13.3	19.5	
22日	881	837	863	170	170	170	42.7	14.8	27.5	
23日	866	835	852	170	170	170	37.0	18.8	26.2	
24日	870	846	859	171	170	170	31.3	16.8	23.3	
25日	888	857	877	171	170	170	39.7	21.9	30.1	
26日	877	851	867	171	169	170	43.1	15.7	28.4	
27日	888	838	862	170	170	170	39.1	20.4	29.1	
28日	885	870	870	170	169	170	35.9	19.9	27.4	
29日	894	864	873	170	170	170	29.0	15.5	23.2	
30日	895	856	880	170	170	170	36.2	13.5	25.9	
31日	879	847	847	170	170	170	41.1	22.5	31.5	

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度