

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年9月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日	895	856	879	170	170	170	30.3	1.5	20.0
12日	891	870	882	170	170	170	36.1	18.2	25.5
13日	878	858	867	170	170	170	37.6	13.0	21.0
14日	895	847	864	170	170	170	22.4	11.1	16.1
15日	880	860	872	170	170	170	34.5	17.4	22.8
16日	886	855	872	170	170	170	32.7	19.8	25.3
17日	878	826	868	170	170	170	36.6	7.6	21.6
18日	880	857	869	170	170	170	30.8	24.1	27.9
19日	879	856	866	170	170	170	27.5	13.0	18.5
20日	879	855	863	170	170	170	30.7	18.6	24.5
21日	873	854	865	170	170	170	34.4	22.0	27.7
22日	866	846	854	170	170	170	36.2	17.4	24.7
23日	854	833	844	171	170	170	42.3	30.3	33.8
24日	855	827	835	170	170	170	38.1	0.3	24.6
25日	850	839	845	170	170	170	28.7	14.1	21.6
26日	864	841	849	170	170	170	29.3	10.7	17.3
27日	869	840	853	170	170	170	31.8	14.1	21.2
28日	869	845	855	170	170	170	31.6	13.1	20.9
29日	866	838	851	170	170	170	40.9	15.4	27.6
30日	865	836	855	171	170	170	26.7	15.3	21.0

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目 測定年月日	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年9月1日	875	847	858	171	169	170	38.7	18.9	28.8
2日	865	835	855	170	170	170	36.3	2.5	27.8
3日	883	847	863	170	170	170	31.6	18.7	25.6
4日	893	865	875	171	169	170	33.7	20.6	26.9
5日	880	855	869	171	170	170	32.1	19.8	25.0
6日	894	853	875	171	170	170	30.7	16.8	24.1
7日	882	866	876	171	170	170	20.9	10.2	15.7
8日	881	847	865	170	170	170	25.2	9.4	16.2
9日	879	852	862	171	169	170	24.3	12.9	18.4
10日	860	844	853	170	169	170	24.5	10.7	15.2
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度