

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

## ( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年11月1日	893	870	882	165	165	165	24.2	6.9	16.2
2日	890	866	881	165	165	165	31.0	9.2	17.4
3日	892	868	878	166	165	165	29.7	15.3	22.8
4日	890	864	879	165	165	165	29.6	14.2	19.7
5日	886	863	876	165	165	165	27.3	7.9	16.8
6日	880	855	870	165	165	165	19.8	6.7	12.7
7日	889	862	876	165	165	165	25.7	6.9	14.2
8日	892	872	882	165	165	165	23.0	9.5	16.5
9日	882	864	873	165	165	165	25.8	7.3	13.9
10日	891	865	877	165	165	165	29.8	14.7	21.9
11日	889	863	875	165	165	165	25.2	9.2	16.8
12日	890	864	873	165	165	165	26.2	8.3	16.3
13日	875	848	859	165	165	165	26.1	8.4	15.0
14日	891	864	876	165	165	165	19.6	7.0	11.7
15日	884	864	872	166	165	165	22.1	8.8	15.4
16日	880	861	870	165	165	165	25.4	6.8	14.6
17日	878	853	864	165	165	165	24.2	8.0	16.5
18日	879	854	867	165	165	165	33.9	13.4	22.5
19日	870	849	861	166	165	165	29.6	8.3	18.5
20日	858	829	847	166	165	165	27.2	13.9	20.1
21日	885	829	854	165	165	165	20.4	9.5	13.8
22日	876	839	852	165	165	165	28.6	9.2	18.4
23日	859	832	846	165	165	165	22.9	10.2	16.7
24日	859	829	843	166	165	165	27.0	7.1	16.7
25日	849	818	828	165	165	165	26.4	10.8	18.1
26日	895	731	865	166	165	165	26.9	10.1	20.5
27日	896	843	872	166	165	165	17.8	5.9	11.1
28日	877	833	862	165	165	165	29.2	10.3	16.2
29日	879	842	858	166	164	165	19.2	7.6	12.5
30日	869	836	852	165	165	165	21.8	8.1	13.8
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度