

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年12月1日	851	815	839	166	164	165	38.0	11.6	20.7
2日	854	816	827	165	165	165	21.4	11.2	16.5
3日	859	823	842	165	165	165	31.9	10.3	17.9
4日	849	811	836	166	164	165	22.1	7.2	14.0
5日	895	734	817	166	165	165	28.2	6.7	18.0
6日	898	759	861	166	165	165	40.5	12.7	23.9
7日	859	801	836	165	165	165	24.5	2.4	15.5
8日	839	804	822	165	165	165	28.2	9.3	18.7
9日	828	809	813	165	165	165	28.4	6.5	16.2
10日	894	767	824	166	165	165	26.9	9.4	17.7
11日	901	887	890	165	165	165	20.7	8.3	12.1
12日	895	886	890	165	165	165	21.8	9.8	13.6
13日	894	872	889	165	165	165	25.7	8.1	15.6
14日	897	854	881	165	165	165	24.0	10.7	15.6
15日	893	884	889	165	165	165	24.0	8.2	15.7
16日	896	886	890	165	165	165	18.4	8.7	13.6
17日	895	884	890	165	165	165	19.1	8.8	14.8
18日	900	880	889	166	165	165	24.2	7.2	15.9
19日	893	884	889	165	165	165	21.2	3.4	12.8
20日	897	884	889	165	165	165	21.8	6.4	12.3
21日	894	868	884	166	165	165	21.7	7.2	13.7
22日	899	864	881	165	165	165	18.4	6.7	12.5
23日	903	885	891	165	165	165	28.3	10.9	19.0
24日	897	882	889	167	165	165	35.0	17.1	24.2
25日	897	883	890	166	165	165	22.2	10.8	17.0
26日	895	871	885	165	165	165	21.6	5.0	12.9
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度
○温度計クリンカ付着により燃焼室中の燃焼ガスの最少温度が800℃を下回っている日がありますが異常ではありません。

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成30年12月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日	895	871	885	165	165	165	16.8	10.1	13.8
27日	880	836	860	166	165	165	22.8	10.8	16.1
28日	871	853	866	165	165	165	12.2	8.4	10.0
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度