

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成31年1月1日									
2日									
3日									
4日	888	800	866	166	165	165	29.3	6.3	23.3
5日	892	876	887	165	165	165	28.5	15.0	20.7
6日	894	887	890	165	165	165	23.3	8.9	15.7
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成31年1月1日									
2日									
3日	884	850	873	167	165	165	25.7	3.0	16.3
4日	886	860	875	166	165	165	21.2	11.1	15.9
5日	871	861	867	166	165	165	18.9	7.9	14.3
6日	879	851	864	165	165	165	19.9	6.8	13.3
7日	878	864	870	165	165	165	15.5	8.6	11.8
8日	884	869	876	166	164	165	16.8	6.8	11.0
9日	875	781	850	166	164	165	36.7	7.4	18.6
10日	879	826	859	166	164	165	45.6	12.3	27.4
11日	876	818	849	166	164	165	41.1	9.8	26.5
12日	877	856	866	168	164	165	23.3	11.6	17.4
13日	880	833	866	166	165	165	42.7	9.5	22.0
14日	888	829	869	166	164	165	38.8	9.8	20.8
15日	888	860	876	166	165	165	22.9	8.9	15.5
16日	894	859	883	166	164	165	23.7	11.9	15.7
17日	904	870	887	171	164	165	42.4	4.5	17.5
18日	891	870	885	165	165	165	20.0	11.4	15.9
19日	895	872	887	167	164	165	29.5	14.4	20.5
20日	894	871	882	166	164	165	30.3	17.0	22.6
21日	882	873	878	166	165	165	20.8	10.4	16.0
22日	892	878	884	166	164	165	22.2	7.5	13.9
23日	895	877	887	167	163	165	40.2	14.0	21.7
24日	881	870	876	166	164	165	22.2	13.4	16.7
25日	886	872	880	166	165	165	17.8	11.5	15.2
26日	886	869	877	165	164	165	26.9	13.6	18.7
27日	885	867	874	165	165	165	19.8	13.9	16.9
28日	889	873	880	166	164	165	26.3	14.8	19.8
29日	891	874	882	166	165	165	25.2	10.7	17.2
30日	878	865	873	165	165	165	21.7	12.1	16.8
31日	889	879	884	166	165	165	23.3	11.6	16.4

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度