

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

## ( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成31年3月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日	885	858	877	165	165	165	19.5	6.2	13.1
7日	881	864	872	165	165	165	24.2	8.7	14.3
8日	897	853	874	165	165	165	26.3	6.7	12.9
9日	894	884	889	165	165	165	14.4	6.4	10.3
10日	891	881	887	165	165	165	14.5	5.5	10.5
11日	883	856	868	165	165	165	18.1	3.9	10.5
12日	857	835	847	165	165	165	13.8	4.4	7.9
13日	888	828	865	165	165	165	9.2	4.8	6.7
14日	880	858	869	165	165	165	10.2	3.6	7.1
15日	892	876	884	165	165	165	12.4	4.5	8.1
16日	881	862	873	165	165	165	12.5	4.6	7.9
17日	890	859	869	165	165	165	10.5	5.7	7.8
18日	871	857	863	165	165	165	13.6	5.2	9.7
19日	874	855	865	165	165	165	13.8	5.3	9.2
20日	890	863	875	165	165	165	18.9	5.2	11.7
21日	893	865	883	165	165	165	17.5	4.8	10.9
22日	881	866	874	165	165	165	21.1	4.9	13.1
23日	889	863	872	165	165	165	17.9	4.0	8.6
24日	885	866	874	165	165	165	17.9	4.2	10.4
25日	881	856	872	165	165	165	16.1	7.8	10.3
26日	884	857	870	165	165	165	16.5	4.4	10.9
27日	881	851	867	165	165	165	23.1	3.5	11.3
28日	867	841	852	165	165	165	26.4	5.3	13.5
29日	860	834	850	165	165	165	18.1	3.2	9.4
30日	853	834	841	165	165	165	30.7	4.0	10.3
31日	841	831	835	165	165	165	21.5	6.3	11.5

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成31年3月1日										
2日										
3日										
4日										
5日	887	842	868	165	164	165	28.9	2.2	18.6	
6日	889	866	881	165	165	165	22.3	10.3	16.9	
7日	889	867	879	166	165	165	22.8	12.5	17.4	
8日	883	870	877	165	165	165	24.4	11.3	17.1	
9日	893	870	879	166	165	165	26.3	11.6	17.4	
10日										
11日										
12日										
13日										
14日										
15日										
16日										
17日										
18日										
19日										
20日										
21日										
22日										
23日										
24日										
25日										
26日										
27日										
28日										
29日										
30日										
31日										

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度