規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
平成31年4月1日	839	823	832	165	165	165	14.1	3.9	8.3
2日	836	819	829	170	165	168	11.4	3.6	8.5
3日	888	815	825	170	170	170	17.9	7.6	12.7
4日	887	874	881	170	170	170	16.9	6.2	11.0
5日	885	876	879	170	170	170	15.4	7.8	11.3
6日	878	868	873	170	170	170	17.1	6.3	11.7
7日	886	860	873	170	170	170	18.7	5.4	12.0
8日	894	875	880	170	170	170	26.8	8.0	13.9
9日	893	870	878	170	170	170	25.0	10.4	15.4
10日	886	864	876	170	170	170	18.0	7.2	10.5
11日	884	871	878	170	170	170	23.7	6.1	12.9
12日	890	864	877	170	170	170	17.6	6.4	10.9
13日	881	854	863	170	170	170	14.9	5.8	9.8
14日	869	849	860	170	170	170	19.6	6.2	12.2
15日	874	839	859	170	170	170	22.8	7.8	13.3
16日	866	838	849	170	170	170	18.8	6.7	12.7
17日	885	831	862	170	170	170	24.4	9.4	14.1
18日	873	848	861	170	170	170	20.4	12.1	15.8
19日	857	827	841	170	170	170	22.3	7.5	15.3
20日	842	824	835	170	170	170	23.3	10.4	15.2
21日	864	746	833	170	170	170	30.5	10.2	17.4
22日	853	685	830	170	170	170	27.4	4.4	18.4
23日	846	822	831	170	170	170	33.0	14.4	21.6
24日	827	804	817	170	170	170	27.6	11.7	19.3
25日	884	788	839	170	170	170	38.8	1.9	23.0
26日	898	881	889	170	170	170	37.5	17.0	24.6
27日	895	869	885	170	170	170	26.7	11.0	19.5
28日	894	872	887	170	170	170	20.0	6.0	13.3
29日									
30日									

^(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

^(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

^(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度