

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年5月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日	887	839	871	170	170	170	36.7	6.1	28.1
7日	890	871	883	170	170	170	31.5	13.2	23.1
8日	898	878	889	170	170	170	37.6	9.7	23.0
9日	902	883	890	171	170	170	29.0	12.9	21.4
10日	896	883	890	170	170	170	19.9	10.7	16.7
11日	903	856	887	170	170	170	25.7	10.9	18.1
12日	901	874	886	170	170	170	42.4	15.7	28.7
13日	896	884	890	170	170	170	31.9	17.2	22.1
14日	901	883	889	170	170	170	23.4	9.1	16.8
15日	898	883	889	170	170	170	24.9	8.5	19.1
16日	897	882	888	170	170	170	23.3	11.6	18.3
17日	896	884	889	170	170	170	31.4	9.7	21.5
18日	898	876	887	170	170	170	28.3	13.0	20.2
19日	895	863	879	170	170	170	31.2	11.2	18.7
20日	895	870	886	170	170	170	32.0	14.3	22.2
21日	896	873	887	171	170	170	26.1	9.9	19.0
22日	897	875	886	170	170	170	30.6	8.3	20.6
23日	897	833	870	170	170	170	40.5	14.6	23.9
24日	897	864	881	170	170	170	35.4	11.4	22.5
25日	894	852	873	170	170	170	41.9	10.0	22.9
26日	879	853	865	170	170	170	29.6	15.2	22.9
27日	885	854	833	170	170	170	42.4	5.1	24.7
28日	891	852	875	170	170	170	28.8	15.1	21.5
29日	884	834	859	170	170	170	34.1	11.5	23.4
30日	874	831	844	170	170	170	33.9	19.6	25.6
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年5月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日	894	861	881	170	170	170	27.3	12.9	18.9
29日	894	879	888	170	170	170	28.1	10.7	20.0
30日	895	880	889	170	170	170	26.1	11.5	19.9
31日	898	881	888	170	170	170	22.6	12.5	17.4

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度