

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年6月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日	890	858	878	170	170	170	36.4	8.2	24.4
19日	883	844	864	170	170	170	36.9	6.5	22.9
20日	884	846	869	170	170	170	41.4	17.2	25.4
21日	890	850	868	170	170	170	33.5	19.4	26.5
22日	861	842	854	170	170	170	40.2	19.9	27.9
23日	876	854	863	170	170	170	35.7	5.0	23.8
24日	873	850	864	170	170	170	39.6	19.2	26.6
25日	866	845	855	170	170	170	29.2	13.7	21.1
26日	873	836	857	170	170	170	29.9	15.2	20.9
27日	876	830	849	170	170	170	37.2	15.0	24.5
28日	869	824	856	170	170	170	29.6	13.1	20.8
29日	869	837	853	170	170	170	30.8	14.8	22.6
30日	860	830	852	170	170	170	47.0	13.3	28.9
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年6月1日	892	881	888	171	169	170	36.4	12.4	25.4
2日	890	850	876	171	169	170	31.5	7.3	21.5
3日	895	869	884	171	169	170	38.3	20.5	28.1
4日	900	883	890	171	169	170	28.4	16.9	22.9
5日	896	882	889	171	170	170	30.1	13.2	19.8
6日	902	879	890	172	167	170	31.4	11.5	21.2
7日	899	879	890	179	169	171	30.6	19.7	24.5
8日	895	879	889	171	169	170	30.9	17.1	25.9
9日	898	874	888	171	169	170	35.5	14.8	25.0
10日	896	875	887	172	169	170	29.6	16.0	24.8
11日	897	880	886	171	169	170	29.8	12.8	21.3
12日	891	876	883	171	169	170	38.9	16.1	24.0
13日	895	879	886	172	169	170	26.6	8.3	17.8
14日	896	886	890	171	168	170	26.1	11.7	17.9
15日	893	881	889	171	169	170	31.7	14.8	22.9
16日	892	881	888	170	169	170	33.9	21.2	26.7
17日	895	880	888	171	162	170	31.9	10.1	21.7
18日	893	874	888	170	170	170	34.9	10.5	16.5
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度