

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年7月1日	883	830	861	170	170	170	30.0	14.0	23.2
2日	881	858	867	170	170	170	26.4	12.8	20.5
3日	898	830	859	170	170	170	38.8	12.1	27.4
4日	877	821	846	170	170	170	36.5	16.0	26.1
5日	866	842	855	170	170	170	36.2	17.2	24.6
6日	854	841	848	170	170	170	38.0	11.9	23.5
7日	869	835	855	170	170	170	38.1	16.6	26.1
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日	882	830	855	170	170	170	37.2	4.2	25.0
31日	891	869	878	170	170	170	31.0	13.4	21.6

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年7月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日	896	811	873	171	170	170	37.4	7.0	26.5
9日	894	866	882	170	170	170	35.1	14.8	25.1
10日	887	861	874	170	170	170	23.5	13.5	18.8
11日	880	856	870	170	170	170	25.8	15.2	20.4
12日	882	851	868	170	170	170	36.4	14.2	22.2
13日	882	858	870	170	170	170	39.1	14.9	26.6
14日	875	853	862	171	170	170	38.6	16.5	26.1
15日	886	859	876	170	170	170	29.8	13.8	19.8
16日	882	846	870	171	170	170	26.3	12.4	17.3
17日	879	856	871	170	170	170	24.2	13.4	19.2
18日	882	840	870	170	170	170	32.7	15.7	23.3
19日	882	859	874	170	169	170	24.2	14.0	18.4
20日	866	856	861	170	170	170	28.7	16.8	22.9
21日	873	855	860	170	169	170	32.5	16.8	24.8
22日	886	856	863	170	170	170	24.0	12.2	19.4
23日	882	856	870	170	170	170	31.2	9.0	19.1
24日	884	853	869	170	170	170	25.8	9.7	18.3
25日	894	874	884	170	170	170	35.0	11.3	18.6
26日	890	873	881	170	170	170	25.6	11.8	19.3
27日	888	859	873	171	170	170	38.6	11.4	27.2
28日	868	845	859	170	170	170	44.2	6.9	26.1
29日	886	864	875	170	170	170	31.1	13.7	20.8
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度