

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年8月1日	874	848	865	170	170	170	39.3	12.5	21.2
2日	877	847	858	170	170	170	27.3	7.9	17.1
3日	879	864	872	170	170	170	37.1	22.1	29.6
4日	873	839	857	170	170	170	36.4	16.8	26.2
5日	894	855	869	170	170	170	32.9	16.1	26.2
6日	884	855	870	170	170	170	29.1	11.2	18.0
7日	864	847	852	170	170	170	33.2	10.1	20.9
8日	877	851	864	170	170	170	30.0	7.1	18.0
9日	879	848	860	170	170	170	25.2	9.4	17.0
10日	880	840	860	170	170	170	37.2	13.9	26.6
11日	870	837	852	170	170	170	39.3	14.3	26.5
12日	890	847	868	170	170	170	37.4	2.4	22.5
13日	884	859	870	170	170	170	32.6	9.4	19.8
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年8月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日	884	834	865	170	170	170	36.2	7.4	28.6
15日	887	865	878	170	170	170	31.1	14.6	22.4
16日	875	854	865	170	170	170	27.9	17.3	23.2
17日	882	866	875	170	170	170	40.6	18.7	28.7
18日	885	857	867	171	170	170	33.6	18.1	25.0
19日	880	855	869	170	170	170	26.4	14.0	21.0
20日	878	854	867	170	170	170	23.7	10.0	18.9
21日	893	862	878	170	170	170	31.2	18.2	25.6
22日	883	865	875	170	170	170	35.9	12.6	24.1
23日	885	863	875	170	170	170	26.5	13.5	18.0
24日	881	863	874	170	170	170	34.9	18.8	26.2
25日	878	850	868	171	169	170	34.5	22.0	30.0
26日	884	854	872	170	170	170	39.3	18.8	23.8
27日	885	864	873	170	170	170	26.6	11.8	17.6
28日	892	867	879	170	170	170	36.4	17.1	24.3
29日	891	858	877	170	170	170	34.3	8.3	20.5
30日	896	869	883	170	170	170	28.7	15.3	20.4
31日	889	865	879	171	170	170	33.1	19.6	25.3

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度