

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年10月1日	886	863	878	166	164	165	23.1	10.7	17.5
2日	883	855	872	166	164	165	26.3	12.0	18.4
3日	882	852	871	166	164	165	35.6	13.8	13.9
4日	886	854	869	166	164	165	24.5	10.4	18.6
5日	880	852	864	166	165	165	30.1	16.1	22.6
6日	882	813	856	167	163	165	43.2	7.3	22.3
7日	888	859	876	166	164	165	29.6	14.0	20.8
8日	881	855	867	166	164	165	23.2	9.9	17.7
9日	857	829	845	166	164	165	26.1	9.9	18.9
10日	869	832	846	166	164	165	34.0	11.4	19.9
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日	878	831	859	171	169	170	42.3	18.8	29.3
20日	885	852	864	171	170	170	34.7	15.9	27.2
21日	888	865	874	170	170	170	31.8	11.0	20.4
22日	895	863	879	170	170	170	34.0	9.1	20.1
23日	895	875	887	170	170	170	26.5	11.3	18.9
24日	882	863	870	170	169	170	31.6	11.3	17.2
25日	895	844	876	171	169	170	30.9	13.1	18.2
26日	892	864	876	171	169	170	31.5	15.9	22.8
27日	887	870	880	170	169	170	23.7	7.5	16.1
28日	882	853	872	171	169	170	23.8	9.1	14.5
29日	888	864	878	171	170	170	16.4	7.3	12.8
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年10月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日	884	858	873	178	167	170	30.9	17.5	23.8
15日	888	862	873	176	170	171	25.3	17.5	21.0
16日	893	874	883	174	168	171	24.5	10.7	16.0
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日	868	846	834	171	170	170	29.3	10.7	20.0
30日	877	842	859	171	169	170	25.0	11.8	20.0
31日	895	870	882	176	169	172	21.9	15.9	18.3

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度