

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年9月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日	892	822	867	170	170	170	24.8	4.0	17.7
11日	886	848	867	165	165	165	30.9	11.2	20.6
12日	879	851	861	165	165	165	31.0	16.0	21.7
13日	892	817	883	166	165	165	33.1	18.2	24.0
14日	890	872	882	165	165	165	34.3	20.5	27.1
15日	891	863	877	165	165	165	33.5	9.1	25.0
16日	890	863	875	165	165	165	34.3	14.9	25.4
17日	890	857	879	165	164	165	30.4	15.3	23.2
18日	885	862	872	165	165	165	33.2	12.9	20.2
19日	881	850	870	165	164	165	33.7	13.9	24.7
20日	881	854	868	166	165	165	26.3	12.7	20.1
21日	883	860	870	166	164	165	33.5	21.5	27.0
22日	878	825	852	165	165	165	36.6	19.3	29.5
23日	891	820	865	166	164	165	40.3	13.1	21.3
24日	894	871	881	165	164	165	28.3	18.6	22.7
25日	893	856	871	166	164	165	32.9	14.0	23.7
26日	879	843	862	166	164	165	31.8	17.7	23.8
27日	873	841	855	167	163	165	24.7	6.7	15.6
28日	870	847	861	166	165	165	31.7	12.7	24.5
29日	881	815	843	165	164	165	37.0	21.4	29.8
30日	886	866	873	166	165	165	35.0	15.8	24.6

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年9月1日	888	857	876	170	170	170	40.3	21.7	28.4
2日	889	859	875	170	170	170	30.5	12.7	23.4
3日	894	867	883	170	170	170	31.3	14.7	21.8
4日									
5日									
6日	886	875	880	178	169	170	32.9	6.3	22.9
7日	895	880	888	171	169	170	30.4	15.7	23.3
8日	895	875	882	170	170	170	30.1	15.0	22.2
9日	891	806	873	171	170	170	35.2	10.7	24.6
10日	892	822	867	172	171	172	19.1	13.1	16.6
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度