別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　A　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大　℃	最小　℃	平均　℃	最大　℃	最小　℃	平均　℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年11月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　B　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年11月1日	898	857	875	178	169	171	33.5	13.1	18.9
2日	877	862	871	171	169	170	29.9	12.7	19.9
3日	876	869	872	171	170	170	29.2	16.1	22.6
4日	881	867	872	171	168	170	24.7	14.6	19.8
5日	887	873	881	171	169	170	25.8	12.3	19.9
6日	884	871	878	171	169	170	21.2	13.5	17.7
7日	879	860	872	171	170	170	25.5	11.8	18.8
8日	873	857	868	171	170	170	32.3	13.7	21.4
9日	877	859	869	171	169	170	26.1	14.9	20.8
10日	881	861	872	171	169	170	31.3	17.3	23.0
11日	880	859	869	171	170	170	27.6	15.4	22.0
12日	882	861	876	171	169	170	30.3	11.7	18.7
13日	876	864	872	171	170	170	23.9	11.4	16.5
14日	868	839	856	172	169	170	38.4	12.2	24.0
15日	851	827	841	171	169	170	30.9	16.5	23.7
16日	859	846	850	172	169	170	31.6	20.1	25.6
17日	864	850	860	171	169	170	34.3	13.8	22.6
18日	870	854	857	171	169	170	28.6	16.2	21.7
19日	880	857	869	171	170	170	22.7	11.5	16.8
20日	887	872	880	171	169	170	21.6	11.8	17.5
21日	885	875	881	171	169	170	27.1	12.3	18.6
22日	883	869	873	171	168	170	25.7	15.3	20.2
23日	879	868	870	171	169	170	27.5	17.3	22.7
24日	875	860	866	171	169	170	28.4	13.5	22.5
25日	880	868	873	171	170	170	28.3	12.3	21.1
26日	885	873	878	171	169	170	22.4	11.2	15.7
27日	884	867	877	171	169	170	30.7	11.8	18.1
28日	891	855	880	171	169	170	29.6	12.2	19.3
29日	890	865	879	171	169	170	25.1	13.2	19.1
30日	892	863	881	171	169	170	33.0	16.8	22.9
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度