

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年12月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日	877	862	869	170	170	170	42.2	13.4	22.6
25日	875	847	864	170	170	170	37.1	8.4	18.4
26日	866	848	856	170	170	170	27.3	16.2	23.1
27日	879	862	871	170	170	170	31.0	10.4	20.2
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和元年12月1日	881	862	873	171	169	170	25.0	14.6	19.4
2日	882	851	872	171	169	170	30.6	14.7	20.0
3日	888	864	880	170	170	170	34.3	11.3	19.2
4日	876	854	870	170	169	170	26.4	11.0	17.1
5日	881	862	869	170	170	170	29.0	12.7	18.5
6日	891	864	881	171	169	170	25.6	14.2	19.3
7日	892	865	882	171	169	170	31.2	13.5	22.8
8日	883	870	876	171	170	170	29.5	17.9	24.1
9日	883	868	876	171	169	170	27.4	11.8	17.2
10日	886	863	876	170	170	170	27.3	11.5	17.7
11日	881	869	875	171	169	170	32.2	15.8	22.3
12日	879	869	874	170	170	170	22.2	12.0	17.7
13日	873	859	867	171	170	170	20.1	9.8	14.6
14日	867	860	864	170	170	170	33.1	18.7	25.9
15日	868	848	860	171	169	170	40.9	20.1	29.4
16日	863	846	851	171	169	170	28.3	13.9	20.8
17日	868	858	863	171	169	170	23.5	9.4	16.3
18日	882	860	872	171	169	170	24.3	13.1	18.7
19日	888	867	877	171	170	170	31.1	17.1	22.2
20日	880	865	874	170	170	170	33.4	11.4	21.5
21日	882	854	873	170	170	170	29.6	13.0	20.6
22日	882	867	874	171	170	170	27.9	13.5	22.1
23日	874	861	869	171	169	170	24.9	11.8	17.5
24日	877	862	869	170	170	170	31.5	12.1	19.5
25日	869	847	856	171	169	170	26.5	10.2	18.8
26日	869	857	864	170	169	170	22.8	16.5	19.6
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度