

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年4月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年4月1日	897	866	885	171	168	170	42.2	2.0	28.2
2日	895	879	888	170	170	170	37.0	14.5	25.1
3日	893	871	881	170	170	170	44.6	5.1	28.1
4日	891	875	888	170	170	170	34.0	12.8	23.1
5日	886	875	880	171	170	170	36.2	19.5	28.6
6日	893	870	878	171	170	170	37.3	0.4	25.8
7日	893	878	888	171	170	170	31.6	17.8	24.9
8日	895	882	889	171	169	170	29.6	17.2	22.6
9日	893	880	888	171	170	170	25.3	13.6	18.1
10日	895	875	888	171	169	170	24.9	15.3	19.2
11日	894	863	885	173	168	170	36.2	15.9	23.9
12日	894	873	885	171	169	170	32.9	19.3	25.4
13日	895	851	882	170	169	170	38.2	1.3	23.5
14日	896	866	880	171	169	170	29.2	15.2	22.3
15日	892	882	888	171	170	170	32.6	12.8	19.7
16日	893	870	886	171	169	170	32.2	0.1	20.5
17日	898	868	884	171	169	170	37.8	1.7	20.2
18日	897	843	861	171	169	170	41.6	0.3	26.8
19日	892	865	878	170	169	170	41.6	25.8	31.0
20日	893	859	879	171	170	170	37.5	1.8	24.1
21日	890	885	887	170	170	170	31.4	17.5	24.0
22日	884	865	875	171	170	170	33.4	18.8	26.0
23日	893	845	879	171	170	170	38.9	19.6	29.4
24日	886	850	873	171	169	170	35.9	21.5	29.1
25日	885	852	876	171	169	170	37.6	21.6	31.7
26日	889	858	878	171	169	170	38.3	9.0	25.6
27日	898	873	886	171	170	170	39.8	6.7	25.3
28日	893	880	888	170	169	170	29.1	15.8	23.8
29日	893	876	887	170	170	170	36.9	14.1	25.6
30日	894	875	884	171	169	170	38.6	21.0	30.3
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度