

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年5月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日	880	858	871	171	170	170	21.4	5.6	12.7
9日	894	857	881	170	169	170	35.7	13.9	22.2
10日	895	874	886	170	170	170	31.4	13.2	21.1
11日	897	879	888	171	170	170	30.0	10.4	16.8
12日									
13日	896	876	887	171	169	170	40.1	11.3	23.7
14日	895	867	881	171	170	170	32.2	5.1	18.8
15日	890	861	879	170	169	170	29.1	6.5	20.4
16日	895	878	885	171	170	170	28.9	12.6	20.9
17日	891	863	877	171	170	170	29.0	17.9	23.1
18日	893	863	880	171	170	170	33.3	12.4	25.2
19日	894	880	886	170	170	170	25.9	8.1	15.5
20日	893	858	877	170	170	170	25.2	10.6	17.1
21日	892	874	882	170	170	170	31.7	17.8	23.6
22日	893	857	873	170	170	170	38.2	10.0	23.0
23日	887	868	878	170	169	170	29.1	8.7	19.3
24日	881	852	867	171	170	170	23.8	11.4	17.2
25日	881	836	862	170	169	170	30.2	9.4	19.4
26日	855	835	843	170	170	170	24.2	11.8	17.9
27日	854	831	840	170	170	170	23.4	8.0	15.9
28日	879	830	857	171	170	170	26.4	14.6	20.6
29日	892	943	869	170	169	170	22.1	7.2	14.3
30日	886	840	865	170	170	170	32.9	10.8	23.1
31日	875	846	861	170	170	170	35.0	13.7	21.9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年5月1日	896	878	886	171	169	170	39.8	0.4	25.4
2日									
3日									
4日									
5日	888	876	880	171	169	170	43.7	1.2	28.5
6日	898	867	884	171	169	170	41.6	0.4	21.3
7日	893	877	889	171	169	170	40.2	2.1	30.1
8日	895	868	881	171	170	170	39.5	2.4	29.8
9日	898	873	885	170	169	170	42.9	10.8	33.2
10日	897	874	886	171	169	170	40.0	5.1	24.7
11日	898	869	889	171	169	170	32.1	3.1	16.9
12日	901	876	888	173	169	170	40.3	7.1	29.4
13日	896	881	889	171	169	170	39.6	0.6	21.9
14日	899	851	881	171	169	170	42.3	3.5	24.3
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度