

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年6月1日	875	838	854	170	169	170	27.0	14.6	20.1
2日	872	830	844	170	170	170	29.6	7.7	16.1
3日	882	839	858	171	170	170	30.7	12.5	20.2
4日	884	821	863	170	170	170	33.8	13.1	21.2
5日	891	837	870	171	169	170	34.2	12.7	19.9
6日	890	835	859	170	170	170	34.4	13.8	25.1
7日	875	836	858	171	170	170	32.7	14.1	23.3
8日	873	842	858	170	169	170	20.7	7.4	12.4
9日	859	838	850	170	169	170	17.1	6.2	11.3
10日	872	846	858	170	170	170	29.6	10.1	16.7
11日	895	814	850	171	169	170	26.7	8.6	16.7
12日	896	874	885	170	169	170	31.5	11.9	23.4
13日	895	884	889	170	169	170	27.6	7.4	16.5
14日	902	868	884	171	170	170	32.7	11.4	18.9
15日	892	816	870	171	169	170	26.8	4.4	14.2
16日									
17日	883	856	870	170	170	170	22.8	9.0	15.8
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年6月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日	878	842	861	171	169	170	43.0	1.9	28.3
17日	870	846	858	171	170	170	40.9	20.0	29.6
18日	884	847	870	170	170	170	39.5	1.3	29.7
19日	872	855	864	170	170	170	39.1	19.1	30.2
20日	879	848	866	170	170	170	41.4	21.4	30.6
21日	877	851	868	170	170	170	40.1	23.6	31.5
22日	886	869	878	170	170	170	45.6	4.2	26.9
23日	884	874	879	171	169	170	40.9	18.9	26.6
24日	882	865	874	170	170	170	41.8	17.9	27.8
25日	884	866	873	171	170	170	38.9	3.3	21.4
26日	886	872	879	171	170	170	32.1	12.8	22.0
27日	888	864	878	171	170	170	40.6	16.4	30.3
28日	891	878	887	171	170	170	41.3	20.7	31.6
29日	894	875	886	171	169	170	39.3	2.6	26.9
30日	897	877	889	170	169	170	43.0	5.0	27.4
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度