別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　A　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大　℃	最小　℃	平均　℃	最大　℃	最小　℃	平均　℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年7月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

（　B　号炉　）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和2年7月1日	893	878	887	170	170	170	40.8	4.4	27.4
2日	896	881	889	171	169	170	42.7	26.2	32.8
3日	896	874	885	170	169	170	42.8	10.6	32.1
4日	895	878	889	171	169	170	38.9	2.9	25.5
5日	895	871	885	170	170	170	35.4	1.7	21.2
6日	892	873	884	171	169	170	40.8	5.0	24.6
7日									
8日	893	880	888	170	169	170	41.6	1.0	25.1
9日	895	871	887	171	169	170	43.1	2.7	28.7
10日	897	877	885	171	169	170	42.4	5.2	22.9
11日	893	869	880	170	169	170	37.3	16.8	26.9
12日	899	878	889	172	169	170	42.8	3.3	27.4
13日	888	865	874	171	170	170	40.7	0.9	27.9
14日	873	861	866	171	170	170	41.4	5.0	28.2
15日	862	847	856	170	170	170	35.3	17.9	27.7
16日	882	859	871	171	170	170	42.8	16.9	31.3
17日	886	855	866	171	170	170	42.8	22.2	33.3
18日	893	853	878	170	170	170	40.2	0.8	24.8
19日	893	865	880	170	169	170	44.8	4.0	29.2
20日	897	845	874	171	169	170	40.9	2.2	29.5
21日	897	833	861	171	168	170	40.3	5.2	23.8
22日	896	860	883	171	169	170	34.9	8.7	26.2
23日	892	873	882	170	170	170	38.0	14.2	26.7
24日	894	861	884	171	169	170	39.6	5.6	30.4
25日	888	845	874	170	170	170	41.9	28.9	34.0
26日	893	869	882	171	170	170	42.6	3.9	28.2
27日	897	882	889	171	169	170	41.0	5.1	26.9
28日	894	881	889	171	169	170	41.7	0.3	29.5
29日	897	884	890	170	169	170	43.5	12.4	30.6
30日	897	882	889	171	169	170	42.4	4.9	31.5
31日	898	864	888	171	169	170	44.6	6.9	26.3

（※1）規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

（※2）規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（※3）規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度